



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.575.П.029582.05.10 от 06.05.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Изделия из керамики торговой марки Terca, Knabe, Bockhorner Klinker: - кирпич
клинкерный лицевой; торговой марки Terca, Penter Klinker: кирпич клинкерный
тротуарный**

изготовленная в соответствии
с Декларацией производителя о соответствии, Сертификат качества

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-
07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.6.1.2523-09**

Организация-изготовитель

"Wienerberger GmbH", ("Винербергер ГмбХ")

Германия

Адрес: Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, (Олденбургер аллее 26, 30659, Ганновер)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Wienerberger GmbH", ("Винербергер ГмбХ")

Германия

Адрес: Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, (Олденбургер аллее 26, 30659, Ганновер)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №
26612/03 от 06.05.2010г.**

№ 3081986

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
атм.возд.

мг/м.куб в возд.раб.зоны
при установке контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:

кремний диоксид(кварц)	3/1	0.3/0.1
диАлюминий триоксид	-/6	-/0.01
железо триоксид	-/6	-/0.04

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает ее сухость, раздражение.Кремний диоксид относится к канцерогенам (согласно СанПиН 1.2.2353-08).

Бк/кг	фактическая	допустимая
удельная эффективная активность ЕРН	147.7 +- 8.3	не более 370

Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч(согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)"

Область применения:

для внешних и внутренних работ на объектах гражданского и промышленного строительства

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03"Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности

Заключение действительно до

06.05.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филатов Н.Н.





**Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»**

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,

телефон: (495) 687 40 35, факс: (495) 687 40 67, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanepid.ru

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

ГСЭН. RU. ЦОА. 021 РОСС. RU. 0001.510895

ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Протокол лабораторных исследований

№ x0673/26611 от 28.04.2010г.

26611

№ заявки, направления

x0673

Код пробы (образца)

Наименование пробы (образца): Изделия из керамики торговой марки Desimpel: - кирпич лицевой

Тип пробы: **Стройматериалы**

Заявитель: **"Winerberger NV" ("Винербергер НВ") - Бельгия**

Производитель (место отбора): **"Winerberger NV" ("Винербергер НВ") - Бельгия**

Дата отбора (доставки): **28.04.2010 9:00:00**

Дата измерения: **28.04.2010 10:26:45**

Нормативная документация: «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09.

Дополнительные сведения: Нет

Средство измерения

Наименование средства измерения	Свидетельство о поверке
Комплекс универсальный спектрометрический Гамма-Плюс N 0619-Б-Г. NaI(Tl) .	Свидетельство № 01-МС 10 248. Действительно до 17.03.2011г. Выдано ООО "ИЗОТОП РК"

Результаты исследований

№ п/п	Удельная активность радионуклида:	Результаты исследований	Неопределённость измерения	Единица измерения	НД на методы исследования
1	¹³⁷ Cs	1	2.4	Бк/кг	МИ ГП «ВНИИФТРИ» от 22.11.2000 г. МИ гамма «СПЕКТР» от 2000 г.
2	⁴⁰ K	251	38		
3	²²⁶ Ra	32.1	4.2		
4	²³² Th	43.6	4		
5	А.эфф	111.3	7.5		

Заключение: В исследованном образце содержание естественных радионуклидов (ЕРН) по величине уд.эфф.активности (Аэфф.м.) соответствует **1 классу** строительных материалов согласно НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг- для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях). Необходим радиационный контроль партий поступающей продукции на соответствие сертификату (1-ому классу по содержанию ЕРН) не реже 1 раза в 6 месяцев.

Ответственный
за оформление протокола

эксперт-физик
должность

Казаров В.Н.
Ф.И.О.

подпись

Заведующий отделом лабораторией

Воронин К.В.
Ф.И.О.

подпись



М.П.

Протокол № x0673/26611

от 28.04.2010г.

стр. 1 из 1

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Результаты исследования распространяются только на представленную пробу (образец)