



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00331**

(номер сертификата соответствия)

**033671**

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы» (ООО "ЛСР. СТЕНОВЫЕ"), ОГРН: 1144706000482.

Юридический адрес: 187330, Россия, Ленинградская обл., р-н Кировский, г. Отрадное, Никольское ш., д. 55, каб. 201.

Телефон: 8 (812) 334-87-72, e-mail: info@lsrstena.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы» (ООО "ЛСР. СТЕНОВЫЕ"), ОГРН: 1144706000482.

Юридический адрес: 187330, Россия, Ленинградская обл., р-н Кировский, г. Отрадное, Никольское ш., д. 55, каб. 201. Адреса производств: см. в Приложении на бланке № 007545.

Телефон: 8 (812) 334-87-72, e-mail: info@lsrstena.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, Россия, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая несущая из блоков неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения ЛСР (ГОСТ 31360-2007) марки по средней плотности: D 300, D 400, D 500, D 600, класса по прочности на сжатие: В2,0, В2,5, В3,5, В5,0, толщиной не менее 200 мм, с кладкой, выполненной на клеевой смеси.

Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». См. Приложение на бланке № 007545.

код ОКПД2  
23.61.11.190

код ТН ВЭД  
6810 11 900 0

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № Д22-07-08/1 от 08.07.2022, № Д22-07-11/1 от 11.07.2022, выданные испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018. Схема сертификации 5с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия»; Руководство пользователя (изд. 4, 2021); сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42462 от 02.03.2020 до 01.03.2023, выданный ОС ООО «Гарантия Качества», рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01; сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H15456 от 01.07.2022, выдан ОС ООО «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.07.2022 по 11.07.2027

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Червоноокий А.Д.







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00331

(номер сертификата соответствия)

007545

(учетный номер бланка)

Адреса производственных площадок:

— Сертоловский газобетонный завод «СГЗ».

Адрес: 188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 12. Телефон +7 (812) 334-87-04, адрес электронной почты: info@lsrstena.ru.

— Кикеринский газобетонный завод «КГЗ».

Адрес: 188400, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино, ул. Известковая, д. 1. Телефон +7 (812) 334-87-56, адрес электронной почты: info@lsrstena.ru.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил   | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил  |
|--|---|---|
| ГОСТ 30247.0-94                                      | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.                  | Предел огнестойкости по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности — REI 240 (при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/м.п. без учета собственной массы конструкций). |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. |   |
| ГОСТ 30403-2012                                      | Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность.                                | Класс пожарной опасности — K0(45).  |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Червоноокый А.Д.